



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8231CN0034

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto, 4, I-25078 Vestone (BS) |
| Vertreiber <i>distributor</i> | UNIDELTA S.p.A. Via Capparola Sotto, 4, I-25078 Vestone (BS) |
| Produktart <i>product category</i> | Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8231) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb für die Trinkwasserinstallation |
| Modell <i>model</i> | UNIDELTA DELTALL |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: K 21 0026.1 vom 22.06.2021 (MPD) Ergänzungsprüfung: V236/19.1 vom 25.09.2020 (IMA) Baumusterprüfung: K 10 0820.9 vom 17.01.2012 (MPD) Mechanikprüfung: K 10 0820.5-.8 vom 17.01.2012 (MPD) UBA-Leitlinie/BWGL: KR 226/20 vom 28.10.2020 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 256/17 vom 17.02.2017 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 542 (01.08.2009) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 17.01.2027 / 21-0876-WNV |

70028-04-A-DE

27.10.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com